



Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše značka: O23610257211/UTPČMO/Kp

Číslo složky:

Vyřizuje: **Ing. Petra Koptová**

Datová schránka: **f7rf9ns**

Telefon: 840 111 111

Email: info@scvk.cz

Datum: 31. 10. 2023

Obec Kalek

Tomáš Nedvěď, starosta obce

Kalek 26

431 32 Kalek

Věc: **Kalek – poskytnutí informací o vodním zdroji**

Vážený pane starosto,

jak jste již byl informován v letošním roce proběhl na vodních zdrojích Kalek a Načetín audit, který se zaměřil na zjištění vydatností a technického stavu výše uvedených vodních zdrojů. Na obou zdrojích bylo provedeno několik měření, v průběhu jaro – podzim 2023. Závěry auditních zpráv prokázaly pro:

- **Vodní zdroj Kalek** – naměřená množství vykazují v rámci sledovaného období nízkou vydatnost pokrývající pouze stávající odběry vody pitné vody. Souhlasem s navýšením odběru vody by v budoucnu mohlo dojít k ohrožení dodávky pitné vody stávajícím odběratelům tak odběratelům nově napojeným.
- **Vodní zdroj Načetín** – i zde bylo provedeno měření v období jaro, léto, podzim 2023. Bohužel, ale i v tomto případě se ukázalo, že původní optimistické jarní hodnoty nevyužité vody (přepadající do recipientu) v množství 0,8 l/s byly v průběhu sledovaného období pozorovány jako značně rozkolísané, a poklesly následně až k úplnému minimu. Obdobně jako u vodního zdroje Kalek bychom se souhlasem s navýšením odběru vody v budoucnu vystavovali riziku ohrožení dodávky pitné vody stávajícím a nově napojeným odběratelům.

Závěrem lze tedy konstatovat, že navýšení či rozšíření kapacit stávajících vodních zdrojů Kalek a Načetín není možné. Zásobování nově navrhovaných lokalit je možné řešit posílením těchto vodních zdrojů zajištěním nového vodního zdroje. V dané věci doporučujeme řešit nový zdroj před schválením aktualizace územního plánu, z důvodu ověření kvality a kvantity vody nového vodního zdroje, resp. tak aby nový vodní zdroj dokázal zásobovat nově navržené rozvojové plochy.

S pozdravem

Ing. Jana Michalová
provozně-technická ředitelka

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

+420 601 267 267, 840 111 111, info@scvk.cz, www.scvk.cz

IČO: 49099451, DIČ: CZ49099451

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Člen skupiny Severočeská voda